MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE	ZONA DE ABASTECIMENTO DE DOSSÃOS	EDITAL N.º
Em conformidade com o Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procede-se à divulgação dos resultados analíticos da qualidade da água da rede pública, obtidos do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) para o presente ano.		3.º TRIMESTRE 2023 1 Julho a 30 Setembro

Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	1	1	100
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	1	1	100
Desinfectante residual (mg/L)	--	0,2	0,2	**--**	--	1	1	100
Pesticidas totais (ug/L)	0,5	<0,03	--	**0**	100	--	--	--
Clorpirifos (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Diurão (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Metolacloro (mg/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Ometoato (mg/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Dimetoato (mg/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Imidaclopride (ug(L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100

O Vereador com competência delegada, Patrício José Correia Pinto de Araújo	Data da publicitação: