MUNICÍPIO DE VILA VERDE	ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARREIAS SÃO MIGUEL	EDITAL N.º 4
Em conformidade com o Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procede-se à divulgação dos resultados analíticos da qualidade da água da rede pública, obtidos do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) para o presente ano.		4.º TRIMESTRE 2023 1 Outubro a 31 Dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	2	2	100
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	2	2	100
Desinfectante residual (mg/L)	--	0,3	0,4	--	--	2	2	100
Pesticidas totais (ug/L)	0,5	<0,03	--	**0**	100	--	--	--
Metribuzina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Dimetenamida-P (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100

Área do concelho abrangida: Lugares da Ronqueiras, Senhor da Consolação, Breia, Vila Chã, Boucinha, Tardo, Ribeirinho, Quintas, Igreja, Barreiro, Carcavelos, Penas, Corredoura, Quintães, Covilhã, Leiras Covas, Bemposta, Monte, Mosqueira, Pedreira, da freguesia de Carreiras S. Tiago.

O Vereador com competência delegada, Patrício José Correia Pinto de Araújo	Data da publicitação: