MUNICÍPIO DE VILA VERDE	ZONA DE ABASTECIMENTO DE COVELO	EDITAL N.º 4
Em conformidade com o Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procede-se à divulgação dos resultados analíticos da qualidade da água da rede pública, obtidos do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) para o presente ano.		4.º TRIMESTRE 2023 1 Outubro a 31 Dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	2	2	100
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	**0**	100	2	2	100
Desinfectante residual (mg/L)	--	0,2	0,4	**--**	--	2	2	100
Número de colónias a 22º C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	**0**	100	1	1	100
Número de colónias a 37º C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	**0**	100	1	1	100
Condutividade (uS/cm a 20º C)	2500	<45	--	**0**	100	1	1	100
Cor (mg/L PtCo)	20	<3	--	**0**	100	1	1	100
pH (Unidades de pH)	Entre 6,5 e 9	5,7	5,7	**1**	0	1	1	100
Cheiro a 25 ºC (Factor de diluição)	3	<1	--	**0**	100	1	1	100
Sabor a 25 ºC (Factor de diluição)	3	<1	--	**0**	100	1	1	100
Turvação (NTU)	4	<1	--	**0**	100	1	1	100
Arsénio (ug/L As)	10	<3	--	**0**	100	1	1	100
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	**0**	100	1	1	100
Pesticidas totais (ug/L)	0,5	<0,03	--	**0**	100	--	--	--
Atrazina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Bentazona (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Terbutilazina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Desetilatrazina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Desetilterbutilazina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Metribuzina (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100
Dimetenamida-P (ug/L)	0,1	<0,03	--	**0**	100	1	1	100

NOTA: O incumprimento de pH ocorreu devido às características hidrogeológicas da origem de água subterrânea, que tornam a água naturalmente mais ácida. Após correção operacional da operação de neutralização, o valor de pH foi reposto para os níveis de lei.

Área do concelho abrangida: Lugar de Covelo, Igreja, da feguesia de Valdreu.

O Vereador com competência delegada, Patrício José Correia Pinto de Araújo	Data da publicitação: 2024.01.31